



Nordmarken Vand a.m.b.a.
Højager 9
4040 Jyllinge
Att.: Ole Viborg

**Teknik og Miljø
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Tilsyn 2013 med Nordmarken Vand

2. oktober 2013

Ejvind Andersen, Eurofins Miljø, udførte den 27. august 2013 tilsyn med Nordmarken Vand. Tilsynet blev udført på vegne af Roskilde Kommune med hjemmel i § 2 og § 25 i Bekendtgørelse nr. 1024 af 31.10.2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Sagsnr. 206954
Brevid. 1754231

Ref. SUAL

Dir. tlf. 46313603
susanneal@roskilde.dk

Generelt

Det fungerende vandværk, Højagerværket, er meget velholdt og "drives som en levnedsmiddelvirksomhed" med de hygiejniske forhold, der kræves i en sådan virksomhed. Lønager Vandværk er nedlagt, og der er lagt nye råvandsledninger fra borerne ved Lønager Vandværk til Højagerværket. Vandbehandling, rentvandsbeholder og udpumpning foregår i dag udelukkende på Højagerværket.

Analyser

I 2012 har Nordmarken Vand distribueret ca. 81.000 m³ vand. Vandspildet er mindre end 5 %.

Vandværket følger analyseprogrammet for vandværker, som distribuerer 35.000 – 350.000 m³ vand årligt. Analyseresultaterne for 2012 og 2013 fra afgang vandværk har været tilfredsstillende bortset fra et højt indhold af BAM i drikkevandet, idet drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdi er overskredet.

Nordmarken Vand har påbud om skærpet overvågning af BAM (2,6 dichlorbenzamid). Den skærpede overvågning, med 2 analyser pr. år for BAM på afgang vandværk samt 1 analyse pr. år for BAM på borerne, ønskes bibeholdt, så udviklingen fortsat følges.

Siden påbuddet trådte i kraft den 1. januar 2010 har I overholdt den skærpede overvågning af BAM på afgang Højagerværket. Imidlertid har det ikke været muligt at finde dokumentation for, at de påbudte boringskontroller er gennemført i 2012. Det er vigtigt, at I får udtaget de påbudte boringskontroller på BAM for 2013 på DGU nr. 199.643, 199.841, 199.954, 199.290, 199.971.

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



Venligst læs vedlagte tilsynsdata med bemærkninger og meddel os, hvis I har kommentarer til dem.

Side2/2

Venlig hilsen

Susanne Andsager Lund
Miljømedarbejder, Biolog

Vedlagt: Tilsynsrapport 2013. Opdaterede stamoplysninger