

Registernr	T94938	
Vedrørende	NordmarkenVand (Lønager), Vandværket	
Modtaget	22-03-2012	
Rapport	03-04-2012	
Mærke		Afgang vandværk
Udtaget		22-03-2012
Prøvetype		Drikkevand

Analyse	Metode	Enhed	23305658
Laboratorieanalyser:			
Coliforme bakterier 37 °C	Colilert®	MPN/100 ml	<1
E. coli	Colilert®	MPN/100 ml	<1
Kimtal ved 22 °C, GEA	DS/I 6222:2000	CFU/ml	1
Kimtal ved 37 °C, GEA	DS/I 6222:2000	CFU/ml	2
Hårdhed, total	SM3120-ICP	H grader	18,3
Calcium (Ca)	SM3120-ICP	mg/l	96
Magnesium (Mg)	SM3120-ICP	mg/l	21
Kalium (K)	SM3120-ICP	mg/l	2,4
Natrium (Na)	SM3120-ICP	mg/l	19
Jern (Fe)	SM3120-ICP	mg/l	0,027
Mangan (Mn)	SM3120-ICP	mg/l	<0,005
Ammonium	SM 17.udg. 4500	mg/l	0,017
Nitrit	SM 17.udg. 4500	mg/l	<0,005
Nitrat	SM 17.udg. 4500	mg/l	0,57
Total-P	DS/EN I 6878aut	mg/l	<0,005
Chlorid	SM 17.udg. 4500	mg/l	35
Fluorid	SM 17.udg. 4500	mg/l	0,68
Sulfat	SM 17.udg. 4500	mg/l	59
Hydrogencarbonat	DS/EN I 9963	mg/l	335
Aggressiv kuldioxid	DS 236:1977	mg/l	<5
Turbiditet	DS/EN I 7027	FTU	0,17
Farvetal, Pt	DS/EN I 6271-2	mgPt/l	2,2
Inddampningsrest	DS 204:1980	mg/l	460
Iltindhold	DS/EN 25814	mg/l	3,3

NVOC, ikke flygt.org.carbon	DS/EN 1484	mg/l	1,5
Sulfid-S	DS 278:1976auto	mg/l	<0,02
Methan	M0066 GC/FID	mg/l	<0,005
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	M8212D LC/MS/MS	µg/l	0,037

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	VISUEL		farveløs
Prøvens klarhed	VISUEL		klar
Prøvens lugt	ORGANOLEP		ingen
Prøvens smag	ORGANOLEP		normal
Vandtemperatur	DS2250	gr. C	9,3
pH	DS 287:1978	pH	7,2
Ledningsevne	DS/EN 27888	mS/m	68